



**Республиканское унитарное предприятие
«Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»**

ул. Обухова, д. 3, г. Гродно, Республика Беларусь, 230003
+375 (152) 71 45 88, +375 (152) 71 45 93 (факс)
e-mail: sector_eri@csms.grodno.by, url: http://csms.grodno.by

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений

№ 032/2022 от 11 октября 2022 г.

Методика (метод) измерений параметров электробезопасности электроустановок прибором BEL-MPI-7 с показателями точности, приведенными в приложении на обратной стороне свидетельства.

(наименование измеряемой величины, шкалы величины (шкалы измерений или единицы измерений); объект измерений; диапазон измерений; показатели точности измерений (допускается приводить в приложении на оборотной стороне свидетельства); указание способа установления)

разработанная Производственным республиканским унитарным предприятием «МИНГАЗ», 220037, г. Минск, ул. Ботаническая, 11/1

(наименование разработчика, почтовый адрес юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительства - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

установленная АМИ.ГР0073-2022 «Измерение параметров электробезопасности электроустановок прибором BEL-MPI-7. Методика измерений»,

(обозначение и наименование документа с изложением методики (метода) измерений)

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Главный метролог –
начальник отдела метрологии



(подпись)

Д.В. Ярмолик

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

11 октября 2022 г.

СА № 0322022

Приложение к свидетельству
об аттестации № 032/2022 от 11 октября 2022 г.

В ходе аттестации, осуществленной по результатам анализа и оценки комплекта документов, предусмотренного пунктом 9 Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43, установлены следующие характеристики методики измерений:

Измеряемая величина	Диапазон измерения	Расширенная неопределенность (P=95 %, k=2) , % не более
Сопротивление изоляции	от 0 до 9,99 ГОм	5,9
Напряжение переменного тока	от 0 до 500 В	2,5
Полное сопротивление цепи «фаза-нуль»	от 0,1 до 1999,9 Ом	6,0
Сопротивление постоянному току защитного проводника (РЕ)	от 0 до 400 Ом	5,9
Ток короткого замыкания	от 0 до 50 кА	6,7
Сопротивление заземляющего устройства	от 0 до 1990 Ом	28,6
Переходное сопротивление контактного соединения	от 0 до 400 Ом	5,9
Дифференциальный ток срабатывания УЗО	от 2 до 1000 мА	6,7
Временя отключения УЗО	от 0 до 500 мс	36,4
Ток утечки защищаемой электроустановки	от 0 до 1000 мА	36,9
Удельное сопротивление грунта	от 0 до 99,9 кОм·м	13,6